

证书编号：0302246420217R0M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

西恩迪（上海）电子技术有限公司（经销商）

上海市奉贤区海湾镇五四支路171号8幢161室

生产单位名称及地址

西恩迪电源科技江苏有限公司

江苏省徐州市邳州市高新技术开发区循环经济产业园1号

获证产品

**C&D12V G系列通信用阀控式密封胶体蓄电池(12V 230Ah及以下 板式
无并联)**

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T1360-2005*

上述产品满足 铅酸蓄电池产品认证实施规则的要求，特发此证

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期：2022年02月15日

证书有效期至：2025年02月14日

首次颁证日期：2022年02月15日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注：有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人：
Signed by

李斌



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号，
获取更多
信息。



产品认证证书附件

证书编号：0302246420217R0M

申请单位：西恩迪（上海）电子技术有限公司（经销商）

生产单位：西恩迪电源科技江苏有限公司

获证产品：C&D12V G系列通信用阀控式密封胶体蓄电池(12V 230Ah 及以下 板式 无并联)

产品具体型号：C&D 12-100G、C&D 12-120G、C&D 12-150G、C&D 12-180G、C&D 12-200G、C&D 12-230G、C&D 12-26G、C&D 12-40G、C&D 12-50G、C&D 12-65G、C&D 12-75G、C&D 12-90G

产品型式试验项目：

YD/T1360-2005:

蓄电池结构（一般结构、隔板、蓄电池槽、胶体电解质）、外观（污迹、变形、裂纹、漏液、标志）、阻燃性能、气密性、容量（10 小时率放电、3 小时率放电、1 小时率放电）、大电流放电、容量保存率、密封反应效率、防酸雾性能、安全阀要求、耐过充电能力、端电压均衡性（开路、浮充）、电池间连接电压降、防爆性能、封口剂性能、大电流放电后电池恢复能力、过度放电试验

关键元器件和材料信息：

关键元器件和材料	型号	供方
安全阀	单向安全阀（整体阀）	上海西恩迪蓄电池有限公司
隔板	PVC 隔板	洛阳隔宝隔膜科技有限公司
铅	OEM（型号）铅	河南豫光金铅股份有限公司
铅	OEM（型号）铅	江苏新春兴再生资源有限责任公司

泰尔认证中心有限公司
(章)

2022年02月15日

第一次监督（章）

第二次监督（章）

第三次监督（章）

结论：

结论：

结论：